



Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Consejería de Industria, Energía y Minas

Delegación Territorial en Sevilla

**ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS, Y INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS EN SEVILLA, POR EL QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN, REALIZADA POR LA MERCANTIL BOGARIS PV5, S.L.U., RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DENOMINADA “HSF TRES POZOS I”, CON UNA POTENCIA INSTALADA DE 25 MW, Y UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA).**

Expediente: 278.753  
R.E.G.: 4.114

A los efectos previstos en lo establecido en el art. 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad BOGARIS PV5, S.L.U., por la que se solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada “HSF TRES POZOS I”, con una potencia instalada de 25 MW y ubicada en el término municipal de Mairena del Alcor (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: BOGARIS PV5, S.L.U. (B-90348285)  
 Domicilio: C/ Charles Darwin, Sevilla, 41092 (Sevilla)  
 Denominación de la Instalación: HSF TRES POZOS I  
 Términos municipales afectados: Mairena del Alcor  
 Emplazamiento de la ISF: Polígono 16, parcelas 2, 84 y 85.  
 Referencias catastrales de la ISF: 41058A016000020000EY, 41058A016000840000EX y 41058A016000850000EI  
 Finalidad de la Instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)

**Características técnicas principales de la instalación solar FV:**

Potencia de módulos FV (pico) de generación: 32 MWp  
 Potencia Instalada (inversores) de generación: 25 MW (art. 3 RD 413/2014)  
 Potencia Máxima de Evacuación: 25 MW  
 Tensión de evacuación: 132 kV  
 Punto de conexión: SET AGUILA 132 kV (E-Distribución Redes Digitales)  
 Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (Huso 30S) : X 254983,86 - Y 4132663,25

Proyectos técnicos: “Parque solar fotovoltaico “PSFV TRES POZOS I” de 32 Mwp/25 MW en el t.m. de Mairena del Alcor, Sevilla” y Declaración Responsable de fecha 5 de diciembre de 2023.  
 Técnico titulado competente: Ingeniero Técnico Industrial, Ángel Blanco García, colegiado n.º 1162 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva.



Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	06/02/2024	PÁGINA 1/2
VERIFICACIÓN	Pk2jmY7LNFVR2Y548Q7MRLE3FLR7KT	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos  
 Consejería de Industria, Energía y Minas  
 Delegación Territorial en Sevilla

Las características principales de la **infraestructura de evacuación** son:

Subestación eléctrica denominada “SET TRES POZOS I”

- Parque de 132 kV:
  - o Tensión nominal: 132 kV
  - o Tensión más elevada para el material (Um): 145 kV
  - o Tecnología: AIS
  - o Instalación: INTEMPERIE
  - o Configuración: Posición única línea - transformador
  - o Intensidad de cortocircuito de corta duración: 40 kA
  
- Parque de 30 kV:
  - o Tensión nominal: 30 kV
  - o Tensión más elevada para el material (Um): 36 kV
  - o Tecnología: Celdas
  - o Instalación: INTERIOR
  - o Configuración: Posición transformación
  - o Intensidad de cortocircuito de corta duración: 25 kA
  
- Emplazamiento: Polígono 16, parcela 2
- Término municipal afectado: Mairena del Alcor (Sevilla)

Proyecto técnico: “SET TRES POZOS I” para la evacuación de la “PSFV TRES POZOS I” en Mairena del Alcor (Sevilla) y Declaración Responsable de fecha 10 de octubre de 2022.

Técnico titulado competente: Ingeniero Técnico Industrial, Ángel Blanco García, colegiado n.º 1162 del COITI de Huelva.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, S/N, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.

EL DELEGADO TERRITORIAL



Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	06/02/2024	PÁGINA 2/2
VERIFICACIÓN	Pk2jmY7LNFVVR2Y548Q7MRLE3FLR7KT	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	