



Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos
Consejería Industria, Energía y Minas
Delegación Territorial en Sevilla

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS, Y DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS EN SEVILLA, POR EL QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA, REALIZADA POR LA MERCANTIL PREMIER SOL DEL SUR 3, S.L., RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DENOMINADA “HSF ALCALÁ DE GUADAÍRA III”, CON UNA POTENCIA INSTALADA DE 4,775 MW, ASÍ COMO SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN; UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DOS HERMANAS (SEVILLA), Y A EFECTOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA.

Expediente: 292.752
R.E.G.: 5.993

A los efectos previstos en lo establecido en el art. 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como lo dispuesto en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (a efectos de Autorización de la Ocupación de las Vías Pecuarias “Cordel del Rayo”, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)), se somete a información pública la petición realizada por la entidad PREMIER SOL DEL SUR 3, S.L., por la que se solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Ambiental Unificada para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada “HSF ALCALÁ DE GUADAÍRA III”, con una potencia instalada de 4,775 MW y su infraestructura de evacuación, ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: PREMIER SOL DEL SUR 3, S.L. (B99541278)
Domicilio: Calle Osca, número 1, bloque PC2, Planta 4, Puerta 6, 50197, Zaragoza
Denominación de la Instalación: HSF ALCALÁ DE GUADAÍRA III
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra
Finalidad de la Instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	26/05/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmL5NRXF8NFRW3EHLSVTRNCFSYM	PÁG. 1/4	



Características técnicas principales de la **instalación solar FV**:

Potencia de módulos FV (pico) de generación:	5,382 MWp
Potencia Instalada (inversores) de generación:	4,775 MW (art. 3 RD 413/2014)
Potencia Máxima de Evacuación:	4,275 MW
Tensión de evacuación:	15 kV
Punto de conexión:	BARRAS 15 KV DE ENTRENUCLEOS (E-Distribución
Redes Digitales, S.L.U.)	
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (UTM Huso 30):	X: 245315 mE – Y: 4129247 mE
Emplazamiento :	Polígono 33, parcela 13 (Ref. Catastral 41004A03300013)
	Polígono 33, parcela 15 (Ref. Catastral 41004A03300015)
	Polígono 33, parcela 16 (Ref. Catastral 41004A03300016)
Término municipal afectado:	Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Las características principales de la **infraestructura de evacuación** son:

Ramales de alta tensión

Estos circuitos -a partir de ahora ramales- transportan y evacuan la energía desde el Conjunto inversor-centro de transformación hasta el Centro de Protección y Medida (CPM).

Ramal 1.1:

- Tensión: 15 kV
- Origen: Conjunto inversor-centro de transformación 1 (H30 UTM X 245341 mE Y 4129175 mN)
- Final: Conjunto inversor-centro de transformación 2 (H30 UTM X 245257 mE Y 4129340 mN)
- Categoría: Tercera
- Conductor: AL RHZ1 12/20kV (3x1x95) mm2
- Longitud: 252 metros
- Tipo: Subterránea
- Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra

Ramal 1.2:

- Tensión: 15 kV
- Origen: Conjunto inversor-centro de transformación 2 (H30 UTM X 245257 mE Y 4129340 mN)
- Final: Centro de Protección y Medida (CPM) (H30 UTM X 245276 mE Y 4129454 mN)
- Categoría: Tercera
- Conductor: AL RHZ1 12/20kV (3x1x240) mm2
- Longitud: 159 metros
- Tipo: Subterránea
- Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	26/05/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmL5NRXF8NFRW3EHL5VTRNCFSYM	PÁG. 2/4	



Línea subterránea de 15 kV de conexión “Alcalá III – SE Entrenúcleos”

La línea subterránea de evacuación conectará el Centro de Protección y Medida (CPM), ubicado en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, con la subestación “Entrenúcleos”, perteneciente a E-Distribución Redes Digitales y ubicada en el término municipal de Dos Hermanas.

La línea de evacuación compartirá zanja la mayor parte de su trazado con otras dos líneas de evacuación de proyectos y tramitación independiente:

DENOMINACIÓN	N.º EXPEDIENTE	PROMOTOR
HSF ALCALÁ DE GUADAÍRA I	292.718	PREMIER SOL DEL SUR 3, S.L.
HSF ALCALÁ DE GUADAÍRA III	292.752	PREMIER SOL DEL SUR 3, S.L.

Características generales:

- Tensión: 15 kV
- Origen: Centro de Protección y Medida (CPM) (H30 UTM X 245276 mE Y 4129456 mN)
- Final: SET Entrenucleos 15 kV (E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.)
- Categoría: Tercera
- Conductor: RHZ1-OL (3x1x400) mm2 K Al + H16
- Longitud: 10.511 metros
- Tipo: Subterránea
- Términos municipales afectados: Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas

Proyecto técnico: “PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO “ALCALÁ DE GUADAÍRA III” E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN” y Declaración Responsable de fecha 22 de mayo de 2025

Técnico titulado competente: Ingeniera Industrial, Meriem Lamgayaze, colegiado n.º 10.049 del Colegio de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón – COGITIAR.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, S/N, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y autorización ambiental unificada, en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	26/05/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmL5NRXF8NFRW3EHL5VTRNCFSYM	PÁG. 3/4	



EL DELEGADO TERRITORIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS EN SEVILLA



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	26/05/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmL5NRXF8NFRW3EHLSVTRNCFSYM	PÁG. 4/4	