



Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos
Consejería de Industria, Energía y Minas
Delegación Territorial en Sevilla

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS EN SEVILLA, DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN CÁÑAMO. AMPLIACIÓN TR2 122/15 KV Y MT

R.A.T: 109240
EXP.: 297480

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha de solicitud 17-01-2025, EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. solicita Autorización Administrativa Previa y de Construcción para la implantación de la instalación de energía eléctrica denominada SUBESTACIÓN CÁÑAMO. AMPLIACIÓN TR2 122/15 KV Y MT y ubicada en el término municipal de Rinconada, La (Sevilla), aportando para ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y que obra en el expediente de referencia.

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 49 de la *Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía*; el *Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio, sobre reestructuración de Consejerías* y el *Decreto 163/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria, Energía y Minas*, la competencia para resolver los procedimientos administrativos de autorizaciones de las instalaciones eléctricas de alta tensión está atribuida a la persona titular de la Secretaría General de Energía. No obstante, mediante la *Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía*, por la que se delegan determinadas competencias en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía, dicha competencia ha sido delegada en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía, norma vigente en virtud de lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda del citado *Decreto 163/2022, de 9 de agosto*. De este modo, en aplicación de lo dispuesto en el *Decreto 300/2022, de 30 de agosto, por el que se modifica el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre*, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito territorial provincial esta competencia será ejercida por la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas.

SEGUNDO. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del *Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre*, en desarrollo de la *Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico*.

TERCERO. En el procedimiento para la concesión de Autorización Administrativa Previa y de Autorización Administrativa de Construcción se tienen en consideración los supuestos de excepción recogidos en la disposición adicional primera del *Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas Regulatoras de Procedimiento Administrativo de Industria y Energía*. Asimismo, se consideran los supuestos de excepción recogidos en la disposición final cuarta del *Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se*

Avda. de Grecia nº17, Edf. administrativo
41012 Sevilla
Teléf. 955 06 39 10 / Fax 95 506 57 00



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	03/06/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jm4XZAYMD5EQYZAM2CFMAZFHNZ7	PÁG. 1/5	



adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación Territorial

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN a la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:

Peticionario : EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.

Domicilio: AVDA. DE LA BORBOLLA Nº 5

Emplazamiento: SET CÁÑAMO, CL EVANGELISTA TORRICELLI, 2A

Finalidad de la instalación: Ampliar la SET CÁÑAMO para posibilitar el desarrollo de la fase 2 del PGOU de San José de La Rinconada.

SUBESTACIÓN CÁÑAMO:

Posiciones de 132 kV:

Tipo: Exterior Convencional

Esquema: Simple barra.

Alcance: 1 Posición de primario de transformador de potencia TR2, constituida por:

- 1 Seccionador tripolar de dos posiciones (cerrado/abierto) 145 kV, 1250 A, 31,5 kA
- 1 Interruptor tripolar 145 kV, 2000 A, 31,5 kA
- 3 Transformadores de intensidad 200-400-800/5-5-5-5 A
- 3 Autoválvulas de 132 kV.

Posiciones de 15kV:

Tipo: Interior Blindadas

Esquema: Doble barra.

Alcance:

- 8 Posiciones de salida de línea.
- 1 Posición de servicios auxiliares.
- 2 Posiciones de remonte con interruptor.
- 2 Posiciones de remonte sin interruptor.
- 1 Posición de acople de barras.
- 2 Posiciones de medida de barras.
- 1 Posición de batería de condensadores.
- 1 Posición de transformador.

Posición de salida de línea:

Constituida por los siguientes equipos:

- 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (cerrado/abierto/p.a.t.) 24 kV, 630 A.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	03/06/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jm4XZAYMD5EQYZAM2CFMAZFHNZ7	PÁG. 2/5	



- 1 Seccionador tripolar de dos posiciones (cerrado/abierto) 630 A, 24 Kv.
- 1 Interruptor tripolar automático 24 kV, 1250 A, 25 kA.
- 3 Transformadores de intensidad de fase, para protección relación 300-600/1 A.
- 1 Transformador de intensidad tipo toroidal para protección relación 470/1 A.
- 1 Compartimento para elementos de control.
- 3 Indicadores de presencia de tensión.

Posición de servicios auxiliares:

Constituida por los siguientes equipos:

- 1 seccionador tripolar con tres posiciones (cerrado/abierto/pat), 200 A, 15 kV.
- 1 seccionador tripolar con dos posiciones (cerrado/abierto), 200 A, 15 kV.
- 1 Interruptor seccionador con portafusibles, 200 A, 15 kV.
- 1 Compartimento para elementos de control.
- 3 Indicadores de presencia de tensión.

Posición de remonte con interruptor:

Constituida por los siguientes equipos:

- 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (cerrado-abierto-p.a.t.) 24 kV, 2000 A.
- 1 Interruptor tripolar automático 24 kV, 2500 A, 25 kA.
- 1 Compartimento para elementos de control.
- 3 Indicadores de presencia de tensión

Posición de remonte sin interruptor:

Constituida por los siguientes equipos:

- 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (cerrado-abierto-p.a.t.) 24 kV, 2000 A.
- 1 Interruptor tripolar automático 24 kV, 2500 A, 25 kA.
- 1 Compartimento para elementos de control.
- 3 Indicadores de presencia de tensión

Posición de acople de barras:

Constituida por los siguientes equipos:

- 2 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (cerrado-abierto-p.a.t.) 24 kV, 2000 A.
- 1 Interruptor tripolar automático 24 kV, 2500 A, 25 kA.

Posición de medida de barras:

Constituida por los siguientes equipos:

- 2 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (cerrado-abierto-p.a.t.) 24 kV, 2000 A.
- 6 Transformadores de tensión.

Posición de batería de condensadores:

Constituida por los siguientes equipos:

- 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (cerrado-abierto-p.a.t.) 24 kV, 630 A.
- 1 Interruptor tripolar automático 24 kV, 1250 A, 25 kA.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	03/06/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jm4XZAYMD5EQYZAM2CFMAZFHNZ7	PÁG. 3/5	



- 3 Transformadores de intensidad de fase, para protección relación 300-600/1 A.
- 1 Transformador de intensidad homopolar para protección.
- 1 Compartimento para elementos de control.
- 3 Indicadores de presencia de tensión.

Posición de secundario de transformador:

Constituida por los siguientes equipos:

- 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (cerrado-abierto-p.a.t.) 24 kV, 2000 A.
- 1 Seccionador tripolar de barras de dos posiciones (cerrado-abierto) 24 kV, 2000 A.
- 3 Interruptor tripolar automático 24 kV, 2500 A, 25 kA.
- 3 Transformadores de tensión de fase para medida.
- 3 Transformadores de intensidad de fase, para protección relación 1000- 2000/5-5-5 A.
- 1 Compartimento para elementos de control. - 3 Indicadores de presencia de tensión.

Posiciones de transformación 132/15 kV:

La posición de transformación estará constituida por:

- 1 Transformador de potencia 132/15 25 MVA ONAN/ONAF
- Reactancia de puesta a tierra 15 kV
- Resistencia de puesta a tierra
- Transformador de intensidad de neutro 250/5 15 VA y cl 5P10

Posición de telecontrol y protecciones:

Se dispone de un Sistema Integrado de Control y Protección (en adelante SIPCO) compuesto por remota y sistema protectivo que se ha de ampliar con nuevos equipos con motivo de la modificación de la nueva posición de transformador TR2 y las nuevas posiciones de 15 kV.

La subestación será telemandada desde el C.C.A.T. de Sevilla.

Presupuesto de Ejecución Material: 2.721.880,00 EUROS

Presupuesto General: 2.952.542,00 EUROS

SEGUNDO: Esta Autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la *Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico*, y en particular según se establece en el *Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre*, debiendo cumplir las condiciones que en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
4. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	03/06/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jm4XZAYMD5EQYZAM2CFMAZFHNZ7	PÁG. 4/5	



5. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Autorización de Explotación, que será emitida por ésta Delegación, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art. 132º del R.D 1955/2000.
6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
7. El período de tiempo en el que está prevista la ejecución de la instalación será de dos años, contado desde el día siguiente de la notificación de esta Resolución.
8. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
9. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, quien podrá practicar, si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
10. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los establecidos por los órganos competentes en materias medio ambiental, urbanística y de ordenación del territorio.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

EL SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA
(P.D. Resolución de 11 de marzo de 2022, BOJA núm. 52, de 17 de marzo de 2022)
EL DELEGADO TERRITORIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINAS

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	03/06/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jm4XZAYMD5EQYZAM2CFMAZFHNZ7	PÁG. 5/5	